Fsz.-i alaprajz
M1:50

B ütem — A ütem

B105 Háló 20+2°C 559W
22K-6-600 1.5 692W
B106 Fürdő 24+1°C 212W
22K-6-400 0.5 411W
B107 Fürdő 24+1°C 212W
22K-6-400 0.5 411W
B110 Tároló 20+1°C 337W
22K-6-520 1 622W
1" osztó gyűjtő, 10kör szakaszoló elzárókkal
B109 WC 20+1°C 154W
B111 WC
B112 E.t. 20+1°C 214W
22K-6-400 0.75 478W
22KV-6-400 0.75 479W
ø26*3 Kelox
B101 Közl.
B108 E.t. 20+2°C 531W
22K-6-600 1.5 692W
B104 Háló 20+2°C 657W
22K-5-800 2 833W
B103 Háló 20+2°C 419W
22K-5-600 1.5 625W
B102 Háló 20+2°C 505W
22K-5-720 1.5 750W
A107 Étkező
ø16*2 Kelox
22K-6-1200 2.5 1436W
1" osztó gyűjtő, 8kör szakaszoló elzárókkal
A106 Konyha 20+1°C 1308W
ø16*2 Kelox
ø16*2 Kelox
Ø26x3 Kelox
Ø26x3 Kelox
A105 Fürdő 24+0°C 325W
22K-6-520 0.75 594W
A110 Lépcsőház
22K-6-920 2 1101W
A104 Háló 20+1°C 850W
A109 Fürdő 24+0°C 272W
22K-6-400 0.5 467W
A108 Háló 20+1°C 622W
22K-6-720 1.5 862W
A101 E.t. 20+1°C 1425W
22K-6-1400 3.5 1675W
A103 Fürdő 24+0°C 307W
22K-6-520 0.5 556W
A102 Háló 20+1°C 787W
22K-6-800 1.5 957W
Terasz

Alagsori alaprajz
M1:50

B ütem — A ütem

22K-6-600 0.75 642W
B07 Wc
B05 Fürdő 24+0°C 455W
22K-6-1000 2.5 1154W
B06 E.t.
1" osztó gyűjtő, 5kör szakaszoló elzárókkal
ø26*3 Kelox
B02 Fürdő 24+0°C 640W
22K-6-800 1.5 855W
B04 Hálóterem 20+2°C 1972W
22K-6-1000 2.5 1154W
B03 Hálóterem 20+1°C 1359W
22K-6-1320 4 1580W
B01 E.t.
A006 Közl. 21°C 364W
22K-6-600 0.75 718W
A010 Wc 20°C 384W
22K-6-400 0.5 509W
A009 Mosdó
A008 Wc 20°C 364W
22K-6-400 0.5 509W
A007 Mosdó
A005 Gépészet
Viessmann Vitocell 100-V 750 l HMV tároló
Viessmann Vitodens 200-w/40 id. követő automatikával szerelt kondenzációs kazán.
ø40*4 Kelox
ø40*4 Kelox
A004 Konyha 20+1°C 268W
ø26*3 Kelox
ø26*3 Kelox
33K-9-400 1 897W
33K-9-520 2 166W
A003 Helyiség 20+1°C 1645W
ø26*3 Kelox
ø16*2 Kelox
1" osztó gyűjtő, 9kör szakaszoló elzárókkal
ø16*2 Kelox
ø26*3 Kelox
ø28*1 Cu-DHP
5/4" osztó gyűjtő, 5kör szakaszoló elzárókkal
A002 Kápolna 20+2°C 495W
22KV-6-520 0.5 600W
A001 Közösségi tér 20+2°C 3781W
22K-6-1200 2,5 1385W
22K-6-1200 2,5 1385W
22K-6-1200 2 1385W
A011 Helyiség
1,01m
1,81m
1,00m
Ø32x3 PE 100G SDR11, védőcsőben Tervezett
3,5m
3,63m
1,5m
Úttól 3m
1,00m
Ø32x3 PE 100G SDR11, Tervezett
É

Jelmagyarázat:
A légellátás számítást a gázellátás műszaki leírása tartalmazza.
A nyílászárók kivitele MSZ EN 12207:2001 szerinti 4. osztályú, nagy légzárású.
Az alkalmazott anyagok jellemzőit a gázellátás műszaki leírás tartalmazza.
Tervezett gázvezeték
Meglévő gázvezeték
1. EKB-10 Nyomásszabályzó, Perógáz T7 védőszekrényben, tervezési határ
2. G-4 Gázmérő (hőfokkor.), Perógáz T7 védőszekrényben
3. Viessmann Vitodens 200-w/40 kondenzációs kazán C32; 42200 W; 4,47 m3/h; e=1; IPX4D
4. Ø125/80 Vissmann, Alu-PPs, függőleges füstelvezető, biz., Q= 43 kW, h= 13 m
Meglévő kéménybe, mint védőcsőbe behúzva készül.
5. Ø32-NA-25 PE-acél átmenet (Gázgép tip.)
6. Ø32- Ø28x1,5 PE-Cu átmenet (Gázgép tip.)

Jelmagyarázat:
Központi fűtés előremenő vezeték
Központi fűtés visszatérő vezeték
22K-6-800 6 1513W — Vogel & Noot kompakt radiátor méret Comap 3428E szelep állás rad. telj.

Th

Szerelés előtt minden méretet a helyszínen ellenőrizni. A terv a Körex Kft. terméke és a törvény védi. Sokszorosítása csak tervező engedélyével.
A terv csak a kapcsolódó tervlapokkal és a műszaki leírással együtt érvényes.

KÖREX

Építés helye: Balatonboglár, Tulipán u. 25.	Dátum 2018.	Lépték 1 : 50	Iktsz.:
Tul.: Országos Lengyel Önkormányzat	Tervrajz Szám GG-1 Th	Szerkesztő	
Tervrajz megnevezés: Fűtés és gáz terv	Tervező: Körex Kft. Körösztös Imre GT-02-0725 Tel.: 20/9133179; Fax.: 72/315491 7630 Pécs, Zsolnay V.u.9.		