



**Jelmagyarázat:**  
 A telepítés számítása a gázellátás műszaki leírása alapján.  
 A nyílászorók kivétel MSZ EN 1207:2001 szerinti 4. osztályú, nagy légtérfogatú.  
 Az akárcsak az anyagok jellemzői a gázellátás műszaki leírása alapján.  
 Működési paraméterek:  
 Működési paraméterek:  
 1. ERG-10 Nyomásszabályzó, Perdigat T7 védéscsökkentő, levezetési háló  
 2. G-4 Gázmérő (Indokco), Perdigat T7 védéscsökkentő  
 3. Viessmann Vitodens 200-w/40 kondenzációs kazán C32, 42200 W, 4,47 m³/h, e=1, IPX4D  
 4. 012580 Viessmann, Adu-PPs, függőleges beszerelés, blz., G=43 kW, h=13 m  
 5. 0232-NA-25 Pecsélt áramtér (Gázop 4p.)  
 6. 0232-028x1.5 Péc-Cu áramtér (Gázop 4p.)

**Jelmagyarázat:**  
 Központi fűtés elötremenő vezeték  
 Központi fűtés visszatérő vezeték  
 22K-6-800  
 6 T1513W  
 Vogel & Noet kompakt radiátor méret  
 22K-6-1000  
 MAX 1154W

<b>KÖRFX</b>			
Építési hely: Balatonboglár, Tulipán u. 25.			
Tul.:	Országos Lengyel Önkormányzat	Datum:	2018.
Tervező megnevezés:	Fűtés és gáz levez.	Lépték:	1 : 50
		Tervező Szám:	GG-2
		Szerkesztő:	
		Körfx Kft.	
		Központi iroda: G1-07-0725	
		Tel.: 20/9133179, Fax: 72/315491	
		7630 Pécs, Zsoltovics V.u.9.	

