



Fsz.-1 alaprajz
M1:50



B ütem — A ütem

Alagsori alaprajz
M1:50



B ütem — A ütem

Jelmagyarázat:

- 1 Konyhatéchnológia szerinti elszívóerő: Ø125 ígés légcsatornával, Airvent WSK-125 túlnyomás kibocsátó zsálval
- 2 Airvent Dekor-100-CR ventilátor 60 m³/h, lds vezérlés, Airvent WSK-10 túlnyomás kibocsátó zsál, 2,3 m magasan beépítve
- 3 Airvent Dekor-200-CH ventilátor 120 m³/h, pára és lds vezérlés, Airvent WSK-120 túlnyomás kibocsátó zsál, 2,3 m magasan beépítve
- 4 Airvent Dekor-100-CH ventilátor 60 m³/h, pára és lds vezérlés, Földembe építve, lds főbe kivezetve, Ø100 Al légcsatorna, Airvent CT-125 tetelem,
- 5 Airvent Dekor-100-CH ventilátor 60 m³/h, pára és lds vezérlés, Airvent WSK-100 túlnyomás kibocsátó zsál, 2,3 m magasan beépítve
- 6 Airvent Dekor-100-CR ventilátor 60 m³/h, lds vezérlés, Földembe építve, lds főbe kivezetve, Ø100 Al légcsatorna, Airvent CT-125 tetelem
- 7 Airvent Dekor-100-CD ventilátor 60 m³/h, jelenléti és lds vezérlés, Airvent WSK-100 túlnyomás kibocsátó zsál, 2,3 m magasan beépítve

- A légcsatornák, elburkolva készíthetők, gumis csatlócsövekkel, spáncs csőből. A csövek töltöt térben 20 mm zárt cellás szigeteléssel a padlasterben alu kasziorozt 50 mm URSA szigeteléssel szerelendők.
- A 2 db átszellőzés min. 1,8 m szinkritikusággal készíthető.
- A beltéri, külső nyílás, ajtó lap alatt és 2 cm.
- ↔ Az ablakok Aeroac EMH-716 3-35 m³/h higroszati szabályzattal felszerelendő.
- ↔ A fedőnyílás átlátszóan teljes zártodás ellen alsó útközönél kell beépíteni.

Szerelés előtt minden méretet a helyszínen ellenőrizni. A terv a kövek, Kt, termékek és a törvényi védi. Szakszerelés csak tervező engedélyvel.

A terv csak a kapcsolódó tervlapokkal és a műszaki leírással együtt érvényes.

Cím: Országos Lengyel Önkormányzat		Dátum: 2018.		Lépték: 1 : 50		Kész.: Szakcsiszó	
Eplés helye: Balatonboglár, Tulipán u. 25.		Tervező: Körök Kft.		Tervezői szám: GSZ-1		Készítési dátum: 2018.07.25	
Tul.: Országos Lengyel Önkormányzat		Tervezői szám: GSZ-1		Készítési dátum: 2018.07.25		Készítési hely: Balatonboglár, Tulipán u. 25.	
Tervezői megnevezés: Szakszerelő		Készítési dátum: 2018.07.25		Készítési hely: Balatonboglár, Tulipán u. 25.		Készítési hely: Balatonboglár, Tulipán u. 25.	
Szerelés helye: Balatonboglár, Tulipán u. 25.		Készítési dátum: 2018.07.25		Készítési hely: Balatonboglár, Tulipán u. 25.		Készítési hely: Balatonboglár, Tulipán u. 25.	

