Függőleges csőterv
M1:50

B ütem — A ütem



B ütem — A ütem

Emeleti alaprajz
M1:50



Jelmagyarázat:

1. Konyhatechnológia szerinti elszívóernyő. Ø125 hga légcsatornával, Airvent WSK-125 túlnyomás kibocsátó zsaluval
2. Airvent Dekor-100-CR ventilátor 60 m3/h, idő vezérlés. Airvent WSK-10 túlnyomás kibocsátó zsalu, 2,3 m magasan beépítve
3. Airvent Dekor-200-CH ventilátor 120 m3/h, pára és idő vezérlés. Airvent WSK-120 túlnyomás kibocsátó zsalu, 2,3 m magasan beépítve
4. Airvent Dekor-100-CH ventilátor 60 m3/h, pára és idő vezérlés. Födémbe építve, tető fölé kivezetve, Ø100 Al légcsatorna, Airvent CT-125 tetőelem,
5. Airvent Dekor-100-CH ventilátor 60 m3/h, pára és idő vezérlés. Airvent WSK-100 túlnyomás kibocsátó zsalu, 2,3 m magasan beépítve
6. Airvent Dekor-100-CR ventilátor 60 m3/h, idő vezérlés. Födémbe építve, tető fölé kivezetve, Ø100 Al légcsatorna, Airvent CT-125 tetőelem
7. Airvent Dekor-100-CD ventilátor 60 m3/h, jelenlét és idő vezérlés. Airvent WSK-100 túlnyomás kibocsátó zsalu, 2,3 m magasan beépítve

A légcsatornák, elburkolva készülnek, gumis csőbilincsekkel, spikó csőből. A csövek fűtött térben 20 mm zárt cellás szigeteléssel a padlástérben alu kasírozott 50 mm URSA szigeteléssel szerelendők.

A 2 db átszellőzés min. 1,8 m szintkülönbséggel létesítendő.

A beltéri, köszöb nélkül ajtó, ajtó lap alatti rés 2 cm.

Az ablakok Aereco EMM-716 3-35 m3/h higrosztát szabájzású résszellőző.
A redőnyös ablakoknál teljes zárodás ellen alsó ütközőt kell beépíteni.

É

C:\Users\Körex Kft\Documents\A munkák\Vázlrev2.jpg			
Építés helye: Balatonboglár, Tulipán u. 25.	Dátum 2018.	Lépték 1 : 50	Iktsz.:
Tul.: Országos Lengyel Önkormányzat	Tervrajz Szám GSz-2	Szerkesztő	
Tervrajz megnevezés: Szellőzés terv 2.	Tervező: Körex Kft. Körösztös Imre GT-02-0725 Tel.: 20/9133179; Fax.: 72/315491 7630 Pécs, Zsolnay V.u.9.		

Szerelés előtt minden méretet a helyszínen ellenőrizni. A terv a Körex Kft. terméke és a törvény védi. Sokszorosítása csak tervező engedélyével.
A terv csak a kapcsolódó tervlapokkal és a műszaki leírással együtt érvényes.